W-15K-1A — Monthly

DATE	NJDEP	Teledyne Tritium (pCi/L)
3/12/09	ns	< 200
4/16/09	2,467,000	2,390,000
4/20/09	1,358,000	1,290,000
4/29/09	2,753,000	4,160,000
5/1/09	2,795,000	3,940,000
5/6/09	2,478,000	3,170,000
5/13/09	1,304,000	1,790,000
5/20/09	777,000	837,000
5/28/09	452,000	500,000
6/2/09	312,000	377,000
6/9/09	47,000	62,400
6/16/09	63,000	80,000
6/23/09	58,000	71,100
7/1/09	43,000	47,700
7/7/09	49,000	53,200
7/15/09	56,000	61,500
7/22/09	65,000	67,800
7/29/09	99,000	115,000
8/5/09	94,000	118,000
8/12/09	49,000	26,300
8/19/09	36,000	31,800
8/25/09	43,000	40,000
8/28/09	48,000	46,400
8/31/09	121,000	70,400
9/2/09	na	128,000
9/4/09	na	90,400
9/8/09	69,000	61,800
9/9/09	98,000	88,100
9/11/09	na	108,000
9/14/09	na	284,000
9/16/09	na	131,000
9/18/09	108,690	123,000
9/21/09	92,000	50,800
9/23/09	77,890	78,500
9/25/09	71,510	43,600
9/28/09	65,840	53,600
9/30/09	67,000	63,900
10/2/09	60,920	55,000
10/7/09	60,630	52,900
10/14/09	41,470	35,000
10/21/09	49,590	51,700
10/29/09	39,660	51,400
11/4/09	13,760	9,810
11/11/09	11,250	14,200
11/18/09	16,630	10,600
11/24/09	16,460	13,700
12/1/09	17,400	13,900
12/8/09	46,460	43,900
12/15/09	22,640	25,000
12/22/09	14,450	15,100
12/29/09	72,360	62,100
1/5/10	28,610	28,500
1/12/10	27,140	21,600
1/19/10	29,030	28,500
1/26/10	37,340	30,400
2/2/10	23,660	20,100
2/9/10	23,480	20,900
2/16/10	3,560	2,640
2/24/10	1,940	2,120
3/2/10	1,670	1,940
3/9/10	3,140	2,660
3/16/10	2,720	2,420
3/23/10	4,630	4,970
3/31/10	4,310	4,190
4/6/10	5,370	6,010
4/14/10	4,520	4,010
4/20/10	7,130	6,140
4/27/10	9,600	8,370
5/4/10	na	11,800
5/11/10	na	7,390
5/19/10	na	9,360
5/25/10	na	8,020
6/2/10	na	4,270
6/8/10	na	6,210
6/15/10	na	4,770
6/22/10	3,884	4,800
6/30/10	3,666	4,920
7/7/10	5,849	6,340
7/13/10	6,427	8,250
7/21/10	8,519	9,370
7/27/10	7,126	8,650
8/4/10	8,872	10,700
8/11/10	8,732	11,100
8/18/10	na	9,950
8/24/10	10,700	11,600
8/31/10	NS	NS
9/8/10	9,400	10,000
9/15/10	NS	NS
9/22/10	12,900	14,600
9/28/10	9,950	11,000
10/6/10	NS	NS
10/13/10	815	871
10/20/10	NS	NS
10/27/10	1,420	1,400
11/3/10	NS	NS
11/10/10	2,220	2,320
11/17/10	NS	NS
11/23/10	3,470	3,780
12/14/10	6,810	8,940
1/11/11	46,000	53,600
2/15/11	not posted	20,500
3/15/11	not posted	10,000
4/13/11	not posted	16,200

W-50 — Monthly

DATE	NJDEP	Teledyne Tritium (pCi/L)
4/21/09	2,823,000	2,350,000
4/29/09	2,214,000	2,140,000
5/6/09	2,051,000	2,650,000
5/13/09	2,293,000	2,090,000
5/20/09	1,917,000	1,880,000
5/28/09	1,587,000	1,420,000
6/2/09	1,191,000	1,600,000
6/9/09	1,776,000	2,040,000
6/16/09	1,608,280	1,890,000
6/23/09	1,559,120	1,700,000
7/1/09	1,162,650	1,420,000
7/7/09	940,910	1,120,000
7/15/09	1,095,000	1,180,000
7/22/09	942,000	1,060,000
7/29/09	909,000	998,000
8/5/09	981,000	1,180,000
8/12/09	820,000	443,000
8/19/09	561,000	287,000
8/25/09	1,145,000	608,000
8/28/09	866,000	621,000
8/31/09	1,700,000	1,650,000
9/2/09	na	2,070,000
9/4/09	na	1,550,000
9/8/09	1,070,000	1,170,000
9/9/09	1,075,000	1,030,000
9/11/09	na	1,080,000
9/14/09	na	839,000
9/16/09	828,000	910,000
9/18/09	494,480	431,000
9/21/09	628,000	539,000
9/23/09	634,000	512,000
9/25/09	651,000	486,000
9/28/09	622,120	499,000
9/30/09	477,010	445,000
10/2/09	565,200	387,000
10/7/09	392,610	322,000
10/14/09	320,340	241,000
10/21/09	366,750	345,000
10/28/09	137,940	186,000
11/4/09	285,300	273,000
11/11/09	272,690	299,000
11/18/09	343,810	264,000
11/24/09	333,790	431,000
12/1/09	353,550	300,000
12/8/09	374,360	328,000
12/15/09	207,320	204,000
12/22/09	274,420	277,000
12/29/09	244,980	220,000
1/5/10	259,840	251,000
1/12/10	257,220	246,000
1/19/10	273,830	231,000
1/26/10	271,230	245,000
2/2/10	386,120	344,000
2/9/10	363,060	293,000
2/16/10	388,700	337,000
2/24/10	207,050	237,000
3/2/10	143,300	177,000
3/9/10	186,460	168,000
3/16/10	134,280	137,000
3/23/10	180,000	161,000
3/31/10	173,000	173,000
4/7/10	153,000	149,000
4/14/10	176,000	196,000
4/21/10	95,800	74,500
4/28/10	221,000	193,000
5/4/10	na	125,000
5/11/10	na	116,000
5/18/10	na	175,000
5/26/10	na	209,000
6/2/10	na	214,000
6/8/10	na	187,000
6/15/10	na	148,000
6/22/10	95,129	126,000
6/30/10	167,085	224,000
7/7/10	64,179	76,200
7/14/10	184,564	256,000
7/21/10	175,227	240,000
7/27/10	136,100	175,000
8/4/10	107,294	121,000
8/11/10	107,404	118,000
8/18/10	na	139,000
8/24/10	174,000	177,000
8/31/10	114,000	112,000
9/8/10	83,500	82,100
9/15/10	131,000	115,000
9/22/10	144,000	251,000
9/29/10	205,000	208,000
10/6/10	192,000	212,000
10/13/10	146,000	151,000
10/20/10	141,000	154,000
10/27/10	133,000	145,000
11/3/10	115,000	125,000
11/10/10	134,000	149,000
11/17/10	125,000	142,000
11/23/10	121,000	128,000
12/15/10	127,000	147,000
1/11/11	183,000	194,000
2/15/11	not posted	150,000
3/15/11	not posted	100,000
4/13/11	not posted	115,000

W-51 — Monthly

DATE	NJDEP	Teledyne Tritium (pCi/L)
4/22/09	ns	2,300,000
4/29/09	1,318,529	1,770,000
5/6/09	1,822,494	2,170,000
5/13/09	1,549,918	2,530,000
5/20/09	1,824,459	2,020,000
5/27/09	2,199,630	2,030,000
6/2/09	2,020,420	1,780,000
6/9/09	1,356,880	1,570,000
6/16/09	1,513,910	1,570,000
6/23/09	535,990	721,000
7/1/09	781,470	767,000
7/7/09	801,140	982,000
7/15/09	1,570,800	1,620,000
7/22/09	ns	ns
7/29/09	1,555,820	1,830,000
8/5/09	1,433,510	1,470,000
8/12/09	932,210	456,000
8/20/09	203,960	109,000
8/24/09	ns	ns
8/25/09	ns	ns
8/26/09	322,630	164,000
8/28/09	na	129,000
8/31/09	219,810	215,000
9/2/09	na	210,000
9/4/09	na	195,000
9/8/09	na	201,000
9/9/09	na	217,000
9/11/09	na	272,000
9/14/09	ns	ns
9/16/09	na	131,000
9/18/09	na	144,000
9/23/09	na	676,000
9/25/10	na	657,000
9/28/09	na	609,000
10/2/09	na	588,000
10/7/09	not posted	708,000
10/14/09	Dry	Dry
10/21/09	Dry	Dry
10/28/09	Dry	Dry
11/4/09	Dry	Dry
11/11/09	Dry	Dry
11/18/09	Dry	Dry
11/24/09	Dry	Dry
12/1/09	Dry	Dry
12/8/09	Dry	Dry
12/15/09	Dry	Dry
12/22/09	Dry	Dry
12/29/09	3,680	4,860
1/5/10	34,290	Dry
1/12/10	Dry	Dry
1/19/10	99,360	81,700
1/26/10	98,360	85,600
2/2/10	50,990	45,600
2/9/10	95,100	73,500
2/16/10	7,880	7,880
2/23/10	36,930	21,400
3/2/10	7,510	12,700
3/9/10	25,510	22,100
3/16/10	18,620	20,200
3/23/10	9,280	12,500
3/30/10	5,970	7,600
4/6/10	14,500	13,800
4/13/10	23,100	34,000
4/20/10	37,500	34,800
4/27/10	33,800	44,400
5/4/10	na	48,600
5/11/10	na	Dry
5/19/10	na	Dry
5/25/10	na	37,800
6/2/10	na	38,200
6/8/10	na	Dry
6/15/10	na	Dry
6/22/10	na	Dry
6/30/10	Dry	Dry
7/7/10	Dry	Dry
7/14/10	Dry	Dry
7/21/10	Dry	Dry
7/27/10	Dry	Dry
8/4/10	Dry	Dry
8/11/10	Dry	Dry
8/18/10	Dry	Dry
8/24/10	Dry	Dry
8/31/10	Dry	Dry
9/8/10	Dry	Dry
9/15/10	Dry	Dry
9/22/10	Dry	Dry
9/29/10	Dry	Dry
10/6/10	Dry	Dry
10/13/10	Dry	Dry
10/20/10	Dry	Dry
10/27/10	Dry	Dry
11/3/10	Dry	Dry
11/10/10	Dry	Dry
11/16/10	NS	16,300
11/23/10	Dry	Dry
12/15/10	Dry	Dry
1/11/11	Dry	Dry
2/15/11	Dry	Dry
3/15/11	Dry	Dry
4/12/11	Dry	Dry

W-52 — Monthly

DATE	NJDEP	Teledyne Tritium (pCi/L)
4/23/09	<300	< 160
4/29/09	<300	< 160
5/6/09	na	< 172
5/13/09	<300	161
5/20/09	<300	< 179
5/27/09	<300	< 179
6/2/09	<300	< 164
6/9/09	<300	< 161
6/16/09	1,320	< 195
6/23/09	<300	< 170
6/30/09	<300	< 169
7/7/09	<300	< 167
7/15/09	< 278	< 159
7/22/09	< 278	< 159
7/29/09	< 277	< 196
8/5/09	< 277	< 158
8/12/09	1,250	< 191
8/19/09	<266	<193
8/25/09	<266	<179
9/2/09	na	372
9/9/09	na	169
9/16/09	< 273	< 170
9/23/09	< 273	< 150
9/30/09	<272	< 173
10/7/09	457	< 180
10/14/09	478	< 164
10/21/09	< 248	< 168
10/28/09	448	< 181
11/4/09	<252	< 182
11/11/09	< 256	< 180
11/18/09	< 294	< 171
11/24/09	< 294	< 159
12/1/09	< 294	< 161
12/8/09	< 293	< 158
12/15/09	< 267	< 164
12/22/09	< 267	< 164
12/29/09	< 276	< 161
1/5/10	< 289	< 162
1/12/10	< 294	< 164
1/19/10	< 290	< 161
1/26/10	< 287	< 148
2/2/10	< 287	< 146
2/9/10	< 287	< 148
2/16/10	< 284	< 188
2/23/10	< 285	< 193
3/2/10	< 285	< 187
3/9/10	< 279	< 191
3/16/10	< 273	< 164
3/23/10	< 295	< 172
3/30/10	< 286	< 169
4/6/10	< 286	< 170
4/13/10	< 267	< 163
4/20/10	< 267	< 159
4/28/10	< 266	< 160
5/4/10	na	< 179
5/11/10	na	< 177
5/18/10	na	< 153
5/25/10	na	< 178
6/3/10	na	< 155
6/9/10	na	< 168
6/16/10	na	< 152
6/22/10	<216	< 160
6/29/10	<207	< 191
7/7/10	<210	< 162
7/13/10	<433	< 169
07/21/10	<457	< 169
7/28/10	<444	< 166
8/3/10	<443	< 185
8/10/10	<484	< 193
8/17/10	not posted	< 188
8/25/10	<234	< 193
8/31/10	NS	NS
9/8/10	NS	NS
9/15/10	NS	NS
9/22/10	NS	NS
9/28/10	<245	< 185
10/6/10	NS	NS
10/13/10	<212	<170
10/20/10	NS	NS
10/27/10	NS	NS
11/3/10	NS	NS
11/10/10	NS	NS
11/16/10	<199	<155
11/23/10	NS	NS
12/14/10	<214	<162
1/11/11	<201	<161
2/15/11	not posted	<157
3/15/11	not posted	<140
4/12/11	not posted	<183

W-53 — Monthly

DATE	NJDEP	Teledyne Tritium (pCi/L)
4/24/09	1,256	1,300
4/29/09	4,519	6,300
5/1/09	7,120	8,320
5/6/09	6,413	7,270
5/13/09	2,154	2,240
5/20/09	1,048	1,440
5/27/09	1,923	1,390
6/2/09	716	1,040
6/9/09	317	< 163
6/16/09	< 263	< 197
6/23/09	< 273	< 159
6/30/09	< 284	< 159
7/7/09	< 283	< 163
7/15/09	< 278	183
7/22/09	< 278	192
7/29/09	< 277	< 191
8/5/09	< 277	174
8/12/09	330	< 184
8/19/09	< 266	<178
8/25/09	< 266	<183
9/2/09	ns	93,800
9/9/09	ns	194
9/16/09	< 273	< 152
9/23/09	< 273	< 149
9/30/09	< 272	< 151
10/7/09	408	< 167
10/14/09	558	< 168
10/21/09	< 249	< 164
10/28/09	429	< 180
11/4/09	< 250	< 184
11/11/09	< 253	< 179
11/18/09	< 294	< 170
11/24/09	< 294	< 157
12/1/09	< 294	< 158
12/8/09	< 293	< 161
12/15/09	< 267	< 164
12/22/09	337	< 164
12/29/09	< 276	< 163
1/5/10	< 289	< 161
1/12/10	< 293	< 164
1/19/10	< 289	< 166
1/26/10	< 287	< 149
2/2/10	< 287	< 149
2/9/10	< 287	154
2/16/10	< 288	< 190
2/23/10	< 289	< 195
3/2/10	< 296	< 189
3/9/10	< 286	< 193
3/16/10	< 271	< 166
3/23/10	< 293	< 169
3/30/10	< 267	< 168
4/6/10	< 289	< 171
4/13/10	< 266	< 158
4/20/10	< 201	< 160
4/27/10	< 263	< 160
5/4/10	na	< 175
5/11/10	na	< 178
5/18/10	na	< 168
5/25/10	na	< 178
6/2/10	na	< 179
6/8/10	na	< 168
6/15/10	na	215
6/22/10	<214	< 169
6/30/10	<210	< 190
7/8/10	<210	< 161
7/13/10	<429	< 164
07/21/10	<458	< 168
7/27/10	<455	174
8/4/10	<447	< 180
8/11/10	<466	< 190
8/17/10	not posted	< 184
8/25/10	<235	< 196
8/31/10	NS	NS
9/8/10	NS	NS
9/15/10	NS	NS
9/22/10	NS	NS
9/28/10	<247	< 189
10/6/10	NS	NS
10/12/10	<206	<173
10/20/10	NS	NS
10/27/10	NS	NS
11/3/10	NS	NS
11/10/10	NS	NS
11/16/10	<204	<156
11/23/10	NS	NS
12/14/10	<207	<163
1/11/11	<203	<160
2/15/11	not posted	<163
3/15/11	not posted	<154
4/12/11	not posted	<185

W-54 — Monthly

DATE	NJDEP	Teledyne Tritium (pCi/L)
4/24/09	1,256	5,230
4/29/09	4,519	280
5/1/09	7,120	455
5/6/09	5,894	6,990
5/13/09	3,615	4,150
5/20/09	2,420	2,400
5/28/09	4,913	4,720
6/2/09	6,460	7,830
6/9/09	4,220	5,820
6/16/09	1,690	2,580
6/23/09	4,000	4,920
6/30/09	2,950	3,350
7/7/09	3,380	4,180
7/15/09	8,380	7,840
7/22/09	6,070	4,770
7/29/09	5,050	4,070
8/5/09	3,440	2,650
8/12/09	2,590	1,010
8/19/09	3,010	3,300
8/25/09	1,760	1,870
9/2/09	ns	2,430
9/9/09	ns	2,610
9/16/09	1,130	711
9/23/09	1,860	1,130
9/30/09	1,150	762
10/7/09	1,500	1,070
10/14/09	2,300	1,550
10/21/09	676	545
10/28/09	551	264
11/4/09	514	277
11/11/09	1,210	2,210
11/18/09	796	1,030
11/24/09	3,390	3,490
12/1/09	5,950	9,520
12/8/09	1,620	1,080
12/15/09	415	381
12/22/09	695	776
12/29/09	434	205
1/5/10	492	241
1/12/10	1,535	1,260
1/19/10	1,130	1,760
1/26/10	5,020	4,350
2/2/10	4,480	9,390
2/9/10	3,470	3,920
2/16/10	10,670	8,780
2/23/10	759	2,110
3/2/10	<290	205
3/9/10	1,120	1,990
3/16/10	< 270	298
3/23/10	1,810	1,770
3/30/10	< 285	< 170
4/6/10	451	700
4/13/10	417	1,160
4/20/10	4,860	5,530
4/27/10	1,890	2,050
5/4/10	na	550
5/11/10	na	368
5/18/10	na	< 149
5/25/10	na	< 179
6/2/10	na	< 180
6/9/10	na	182
6/15/10	na	244
6/22/10	<217	< 161
6/29/10	<209	< 194
7/8/10	<209	184
7/14/10	<473	343
07/21/10	<471	< 166
7/27/10	<451	< 161
8/4/10	<428	< 184
8/11/10	<434	< 189
8/17/10	not posted	< 186
8/25/10	304	431
8/31/10	NS	NS
9/8/10	527	389
9/15/10	NS	NS
9/22/10	<215	377
9/28/10	304	483
10/6/10	NS	NS
10/13/10	343	426
10/20/10	NS	NS
10/27/10	809	865
11/3/10	NS	NS
11/10/10	473	273
11/17/10	NS	NS
11/23/10	22,100	25,800
12/14/10	570	735
1/11/11	<202	190
2/15/11	not posted	<155
3/15/11	not posted	175
4/13/11	not posted	197

W-55 — Monthly

DATE	NJDEP	Teledyne Tritium (pCi/L)
05/26/09	ns	ns
06/02/09	1,469,959	1,550,000
07/01/09	110,780	128,000
07/15/09	ns	645,000
07/22/09	ns	837,000
07/29/09	284,070	283,000
08/05/09	ns	175,000
08/12/09	ns	61,400 (bottom) 57,000 (middle) 30,000 (top)
08/19/09	ns	207,000
08/25/09	667,030	348,000
08/28/09	1,471,170	759,000
08/31/09	752,630	744,000
09/02/09	ns	544,000
09/04/09	560,560	514,000
09/08/09	607,780	603,000
09/09/09	ns	587,000
09/11/09	ns	ns
09/11/09	ns	575,000
09/14/10	135,290	146,000
09/16/09	155,290	137,000
09/18/09	123,440	116,000
09/21/09	151,960	236,000
09/23/09	173,170	147,000
09/25/09	220,770	207,000
09/28/09	346,540	327,000
09/30/09	216,810	177,000
10/02/09	202,770	166,000
10/07/10	179,870	150,000
10/14/09	190,280	161,000
10/21/09	115,410	121,000
10/28/09	90,360	74,500
11/04/09	44,050	48,000
11/11/09	96,450	124,000
11/18/09	75,490	82,300
11/24/09	83,350	69,800
12/01/09	94,260	78,000
12/08/09	40,390	45,000
12/15/09	31,950	35,800
12/22/09	50,500	43,800
12/29/09	20,770	22,900
01/05/10	32,310	30,600
01/12/10	62,240	48,700
01/19/10	125,320	125,000
01/26/10	66,470	67,100
02/02/10	51,680	40,600
02/09/10	61,970	52,200
02/16/10	34,740	30,200
2/24/10	11,820	14,400
3/2/10	14,630	16,100
3/9/10	22,610	21,500
3/16/10	13,190	12,200
3/23/10	21,400	20,900
3/31/10	10,400	8,650
04/07/10	17,800	20,000
04/14/10	29,900	24,900
04/21/10	68,800	63,100
04/27/10	87,500	80,700
05/04/10	na	68,000
05/11/10	na	95,000
5/19/10	na	91,800
05/26/10	na	50,800
06/02/10	na	56,600
6/8/10	na	53,800
06/15/10	na	58,800
06/22/10	65,480	75,900
06/30/10	72,079	77,800
07/08/10	88,138	112,000
07/14/10	77,311	92,800
07/21/10	66,211	77,600
07/27/10	53,776	68,100
8/4/10	52,243	57,800
08/11/10	66,778	63,200
8/18/10	not posted	68,900
08/24/10	71,400	79,000
08/31/10	50,700	57,700
9/8/10	74,300	79,300
9/15/10	85,200	87,300
9/22/10	149,000	57,100
9/29/10	36,800	43,500
10/6/10	7,460	7,980
10/13/10	13,000	13,700
10/20/10	18,000	20,000
10/27/10	17,700	19,300
11/3/10	17,000	17,800
11/10/10	11,000	10,900
11/17/10	14,900	15,700
11/23/10	22,400	26,500
12/15/10	30,400	32,200
1/11/11	24,100	26,500
2/15/11	not posted	17,600
3/15/11	not posted	8,400
4/13/11	not posted	15,100

W-62 — Monthly

DATE	NJDEP	Teledyne Tritium (pCi/L)
3/10/10	< 270	< 166
3/17/10	< 292	< 165
3/24/10	< 284	< 171
3/30/10	< 283	< 170
4/6/10	< 284	< 170
4/13/10	< 270	< 157
4/20/10	< 265	< 165
4/28/10	< 267	< 161
5/4/10	na	< 180
5/12/10	na	< 176
5/18/10	na	< 168
5/27/10	na	< 178
6/3/10	na	<170
6/9/10	na	< 169
6/16/10	na	< 150
6/23/10	<205	< 162
6/29/10	<205	< 189
7/7/10	<206	< 159
7/13/10	<456	< 178
7/21/10	<201	< 170
7/28/10	<467	< 176
8/4/10	<435	< 180
8/10/10	3,022	3,150
8/17/10	not posted	< 185
8/25/10	<214	< 192
8/31/10	NS	NS
9/8/10	NS	NS
9/15/10	NS	NS
9/22/10	NS	NS
9/28/10	<245	< 185
10/6/10	NS	NS
10/13/10	<213	<163
10/20/10	NS	NS
10/27/10	NS	NS
11/3/10	NS	NS
11/10/10	NS	NS
11/16/10	<203	<168
11/23/10	NS	NS
12/14/10	<203	<161
1/11/11	<201	<162
2/15/11	not posted	<155
3/15/11	not posted	168
4/12/11	not posted	<177

W-64 — Monthly

DATE	NJDEP	Teledyne Tritium (pCi/L)
3/10/10	12,930	12,100
3/17/10	5,450	6,210
3/24/10	2,830	2,400
3/31/10	2,150	2,860
4/7/2010	1,910	2,040
4/14/2010	1,640	2,660
4/20/2010	2,260	2,820
4/27/2010	13,300	16,800
5/5/2010	na	2,070
5/12/2010	na	7,040
5/19/10	na	16,200
5/25/2010	na	5,130
6/2/2010	na	4,820
6/8/2010	na	6,520
6/15/2010	na	13,200
6/22/2010	10,155	10,200
6/29/2010	6,608	7,500
7/7/2010	7,767	8,910
7/14/2010	13,816	16,700
07/21/10	13,188	14,400
7/27/10	7,702	8,410
8/3/2010	10,261	11,700
8/11/10	11,238	12,400
8/18/10	not posted	13,400
8/24/2010	40,300	39,900
8/31/10	NS	NS
9/8/10	25,100	28,100
9/15/10	NS	NS
9/22/10	22,300	24,400
9/29/10	28,100	31,200
10/6/10	NS	NS
10/13/10	24,200	15,300
10/20/10	NS	NS
10/27/10	13,000	15,100
11/3/10	NS	NS
11/10/10	7,510	6,780
11/17/10	NS	NS
11/23/10	6,100	6,470
12/15/10	6,060	6,810
1/11/11	3,650	4,140
2/15/11	not posted	3,310
3/15/11	not posted	3,710
4/13/11	not posted	3,450

W-65 — Monthly

DATE	NJDEP	Teledyne Tritium (pCi/L)
3/10/10	< 269	< 162
3/17/10	< 294	< 164
3/24/10	< 283	< 172
3/30/10	< 283	< 170
4/6/2010	< 285	< 168
4/13/10	< 268	< 164
4/21/2010	< 267	< 156
4/28/2010	< 265	< 157
5/5/2010	na	< 174
5/11/2010	na	< 174
5/18/10	na	< 152
5/26/2010	na	< 178
6/2/2010	na	< 181
6/8/2010	na	< 170
6/16/2010	na	< 149
6/22/2010	<216	< 163
6/29/2010	<210	< 191
7/7/2010	<211	< 161
7/13/2010	<469	< 180
07/21/10	<424	< 167
7/28/10	<451	< 174
8/3/2010	<446	< 183
8/10/10	<464	< 188
8/17/10	not posted	< 185
8/24/10	<233	< 192
8/31/10	NS	NS
9/8/10	NS	NS
9/15/10	NS	NS
9/22/10	NS	NS
9/28/10	<246	< 182
10/6/10	NS	NS
10/12/10	<211	<171
10/20/10	NS	NS
10/27/10	NS	NS
11/3/10	NS	NS
11/10/10	NS	NS
11/16/10	<202	<156
11/23/10	NS	NS
12/14/10	<207	<181
1/11/11	<202	<163
2/15/11	not posted	<155
3/15/11	not posted	<146
4/12/11	not posted	<189

W-67 — Monthly

DATE	NJDEP	Teledyne Tritium (pCi/L)
3/10/10	637,410	600,000
3/17/10	728,000	723,000
3/24/10	787,000	799,000
3/30/10	806,000	797,000
4/6/10	965,000	842,000
4/13/10	918,000	950,000
4/20/10	736,000	643,000
4/28/10	904,000	848,000
5/4/10	na	702,000
5/12/10	na	893,000
5/18/10	na	823,000
5/27/10	na	899,000
6/3/10	na	925,000
6/9/10	na	915,000
6/15/10	na	941,000
6/23/10	688,075	781,000
6/29/10	630,745	693,000
7/7/10	605,089	790,000
7/13/10	591,415	844,000
7/21/10	579,843	647,000
7/28/10	579,669	696,000
8/4/10	608,716	739,000
8/10/10	563,162	677,000
8/17/10	not posted	660,000
8/25/10	554,000	626,000
8/31/10	570,000	655,000
9/8/10	577,000	569,000
9/15/10	427,000	457,000
9/22/10	480,000	500,000
9/29/10	551,000	591,000
10/6/10	639,000	755,000
10/14/10	306,000	298,000
10/20/10	277,000	305,000
10/27/10	243,000	258,000
11/3/10	1,170,000	1,200,000
11/10/10	714,000	736,000
11/17/10	614,000	633,000
11/23/10	544,000	617,000
12/15/10	676,000	808,000
1/11/11	831,000	994,000
2/15/11	not posted	758,000
3/15/11	not posted	558,000
4/13/11	not posted	464,000

W-71 — Quarterly

DATE	NJDEP	Teledyne Tritium (pCi/L)
8/10/10 8/11/10	NS	1,010 962
8/18/10	NS	931
8/25/10	NS	NS
8/31/10	NS	NS
9/8/10	NS	NS
9/15/10	NS	NS
9/22/10	NS	NS
9/29/10	NS	NS
10/6/10	NS	NS
10/13/10	522	457
10/20/10	NS	NS
10/27/10	NS	NS
11/3/10	NS	NS
11/10/10	NS	NS
11/17/10	NS	NS
11/23/10	NS	NS
12/15/10	NS	NS
1/11/11	<202	<163
2/15/11	NS	NS
3/15/11	NS	NS
4/13/11	NS	NS

W-72 — Quarterly

DATE	NJDEP	Teledyne Tritium (pCi/L)
8/10/10 8/11/10	NS	< 150
8/18/10	NS	< 172
8/25/10	NS	NS
8/31/10	NS	NS
9/8/10	NS	NS
9/15/10	NS	NS
9/22/10	NS	NS
9/29/10	NS	NS
10/6/10	NS	NS
10/13/10	<142	<178
10/20/10	NS	NS
10/27/10	NS	NS
11/3/10	NS	NS
11/10/10	NS	NS
11/17/10	NS	NS
11/23/10	NS	NS
12/15/10	NS	NS
1/11/11	<232	<157
2/15/11	NS	NS
3/15/11	NS	NS
4/13/11	NS	NS

W-56I — Monthly

DATE	NJDEP	Teledyne Tritium (pCi/L)
9/14/09	ns	ns
9/16/09	471,830	472,000
9/18/09	537,400	485,000
9/25/09	531,540	482,000
9/28/09	566,120	458,000
9/30/09	596,900	493,000
10/2/09	636,940	514,000
10/7/10	589,230	508,000
10/14/09	698,720	608,000
10/21/09	765,490	753,000
10/29/09	897,460	955,000
11/4/09	938,790	1,290,000
11/11/09	945,720	1,040,000
11/18/09	957,790	1,010,000
11/24/09	993,290	1,150,000
12/1/09	1,186,030	1,030,000
12/8/09	1,221,800	1,080,000
12/15/09	1,166,990	1,150,000
12/22/09	1,140,240	962,000
12/29/09	1,056,500	993,000
1/5/10	1,026,580	839,000
1/12/10	983,540	847,000
1/19/10	940,970	742,000
1/26/10	1,089,600	929,000
2/2/10	1,111,600	918,000
2/9/10	1,139,800	963,000
2/16/10	874,010	686,000
2/23/10	1,176,430	1,280,000
3/2/10	1,154,420	1,160,000
3/9/10	1,060,510	1,090,000
3/16/10	1,069,680	981,000
3/23/10	928,000	761,000
3/31/10	906,000	898,000
4/6/10	871,000	855,000
4/14/10	912,000	818,000
4/20/10	926,000	803,000
4/27/10	990,000	1,000,000
5/4/10	na	1,030,000
5/12/10	na	979,000
5/18/10	na	985,000
5/25/10	na	868,000
6/2/10	na	1,010,000
6/8/10	na	1,080,000
6/15/10	na	1,020,000
6/22/10	777,484	935,000
6/30/10	749,160	887,000
7/7/10	701,353	944,000
7/13/10	601,118	856,000
07/21/10	657,041	814,000
7/27/10	552,797	711,000
8/4/10	632,517	791,000
8/11/10	603,662	702,000
8/18/10	not posted	691,000
8/24/10	641,000	709,000
8/31/10	538,000	721,000
9/8/10	596,000	663,000
9/15/10	578,000	599,000
9/22/10	296,000	294,000
9/29/10	333,000	381,000
10/6/10	474,000	507,000
10/14/10	305,000	356,000
10/20/10	337,000	367,000
10/27/10	321,000	341,000
11/3/10	377,000	410,000
11/10/10	338,000	341,000
11/17/10	274,000	298,000
11/23/10	41,000	45,800
12/15/10	3,910	4,630
1/11/11	2,340	2,990
2/15/11	not posted	4,950
3/15/11	not posted	5,520
4/13/11	not posted	8,390

W-57I — Monthly

DATE	NJDEP	Teledyne Tritium (pCi/L)
9/3/09	536,700	ns
9/11/09	761,976	738,000
9/16/09	455,260	408,000
9/18/09	392,930	431,000
9/23/09	407,243	398,000
9/25/09	388,670	372,000
9/28/09	359,120	360,000
9/30/09	389,410	313,000
10/2/09	470,360	380,000
10/7/10	505,120	380,000
10/14/09	423,320	344,000
10/21/09	292,380	307,000
10/29/09	410,580	384,000
11/4/09	331,990	490,000
11/11/09	288,900	326,000
11/18/09	403,090	367,000
11/24/09	350,320	305,000
12/1/09	569,690	444,000
12/8/09	289,460	263,000
12/15/09	549,530	495,000
12/22/09	314,700	285,000
12/29/09	253,010	200,000
1/5/10	294,700	249,000
1/12/10	294,680	225,000
1/19/10	637,900	500,000
1/26/10	248,750	210,000
2/2/10	277,340	230,000
2/9/10	214,620	175,000
2/16/10	229,860	193,000
2/24/10	287,130	302,000
3/2/10	246,190	259,000
3/9/10	207,840	189,000
3/16/10	218,560	191,000
3/23/10	198,000	173,000
3/31/10	114,000	105,000
4/7/10	194,000	178,000
4/14/10	168,000	165,000
4/20/10	155,000	156,000
4/27/10	174,000	155,000
5/5/10	na	83,800
5/11/10	na	60,800
5/19/10	na	83,800
5/25/10	na	59,800
6/2/10	na	53,600
6/8/10	na	51,900
6/15/10	na	51,300
6/22/10	69,680	91,900
6/29/10	96,565	123,000
7/7/10	92,615	111,000
7/14/10	21,601	26,400
07/21/10	55,763	66,900
7/27/10	51,550	66,600
8/3/10	40,496	49,400
8/11/10	54,532	72,000
8/18/10	not posted	52,200
8/24/10	150,000	173,000
8/31/10	49,300	58,100
9/8/10	64,700	72,200
9/15/10	60,300	63,300
9/22/10	64,700	81,400
9/29/10	64,700	68,300
10/6/10	54,900	63,100
10/13/10	80,800	78,900
10/20/10	40,900	45,000
10/27/10	7,450	7,680
11/3/10	71,200	63,200
11/10/10	42,700	43,200
11/16/10	47,600	53,900
11/23/10	not posted	50,100
12/15/10	69,900	81,000
1/11/11	81,600	95,600
2/15/11	not posted	83,600
3/15/11	not posted	81,000
4/13/01	not posted	80,400

W-58I — Quarterly

DATE	NJDEP	Teledyne Tritium (pCi/L)
07/21/10	<721	< 170
7/27/10	<199	< 162
8/3/10	<227	< 182
08/11/10	<228	< 183
8/18/10	<237	< 166
8/24/10	not posted	< 192
8/31/10	NS	NS
9/8/10	NS	NS
9/15/10	NS	NS
9/22/10	NS	NS
9/29/10	NS	NS
10/6/10	NS	NS
10/14/10	not posted	<175
10/20/10	NS	NS
10/27/10	NS	NS
11/3/10	NS	NS
11/10/10	NS	NS
11/17/10	NS	NS
11/23/10	NS	NS
12/15/10	NS	NS
1/11/11	<252	<163
2/15/11	NS	NS
3/15/11	NS	NS
4/13/11	NS	<170

W-59I — Quarterly

DATE	NJDEP	Teledyne Tritium (pCi/L)
03/24/10	1,540	1,280
03/30/10	2,660	3,050
04/06/10	2,000	1,540
04/13/10	2,120	2,230
04/21/10	2,240	1,830
04/28/10	2,060	2,130
05/05/10	na	2,580
05/11/10	na	2,260
5/18/10	na	1,580
05/26/10	na	1,170
06/02/10	na	776
06/08/10	na	755
06/16/10	na	563
06/22/10	<215	307
06/29/10	<447	248
07/07/10	<438	200
07/13/10	<444	< 180
07/21/10	<448	< 168
7/28/10	<456	< 178
8/3/10	<440	< 178
08/10/10	<478	< 184
8/17/10	not posted	< 200
8/24/10	<236	< 197
8/31/10	NS	NS
9/8/10	<209	< 168
9/15/10	NS	NS
9/22/10	<215	< 200
9/28/10	<249	< 190
10/6/10	NS	NS
10/13/10	<213	<166
10/20/10	NS	NS
10/27/10	<245	<165
11/3/10	NS	NS
11/10/10	<248	<188
11/17/10	NS	NS
11/23/10	353	<168
12/14/10	<208	<164
1/11/11	<199	<163
2/15/11	not posted	<155
3/15/11	NS	NS
4/13/11	NS	NS

W-60I — Quarterly

DATE	NJDEP	Teledyne Tritium (pCi/L)
07/21/10	<210	< 169
7/27/10	<198	< 161
8/3/10	<223	< 178
08/11/10	<223	< 181
8/18/10	<236	< 189
8/24/10	not posted	< 196
8/31/10	NS	NS
9/8/10	NS	NS
9/15/10	NS	NS
9/22/10	NS	NS
9/29/10	NS	NS
10/6/10	NS	NS
10/14/10	not posted	<183
10/20/10	NS	NS
10/27/10	NS	NS
11/3/10	NS	NS
11/10/10	NS	NS
11/17/10	NS	NS
11/23/10	NS	NS
12/15/10	NS	NS
1/11/11	<232	<157
2/15/11	NS	NS
3/15/11	NS	NS
4/13/11	NS	<166

W-61I — Quarterly

DATE	NJDEP	Teledyne Tritium (pCi/L)
7/21/10	4,815	5,900
7/27/10	8,469	11,000
8/3/10	10,569	12,100
8/11/10	11,337	13,400
8/18/10	not posted	13,500
8/24/10	11,000	11,100
8/31/10	NS	NS
9/8/10	NS	NS
9/15/10	NS	NS
9/22/10	NS	NS
9/29/10	NS	NS
10/6/10	NS	NS
10/13/10	NS	NS
10/20/10	NS	NS
10/27/10	NS	NS
11/3/10	NS	NS
11/10/10	NS	NS
11/17/10	NS	NS
11/23/10	NS	NS
12/15/10	NS	NS
1/11/11	6,180	6,710
2/15/11	NS	NS
3/15/11	NS	NS
4/13/11	NS	457

W-63I — Quarterly

DATE	NJDEP	Teledyne Tritium (pCi/L)
7/21/10	<213	< 169
7/27/10	<203	< 163
8/3/2010	<224	< 187
08/11/10	<223	< 188
8/18/10	not posted	< 186
8/24/10	<233	< 195
8/31/10	NS	NS
9/8/10	NS	NS
9/15/10	NS	NS
9/22/10	NS	NS
9/29/10	NS	NS
10/6/10	NS	NS
10/14/10	<210	<174
10/20/10	NS	NS
10/27/10	NS	NS
11/3/10	NS	NS
11/10/10	NS	NS
11/17/10	NS	NS
11/23/10	NS	NS
12/15/10	NS	NS
1/11/11	<252	<166
2/15/11	NS	NS
3/15/11	NS	NS
4/13/11	NS	<170

W-66I — Quarterly

DATE	NJDEP	Teledyne Tritium (pCi/L)
7/21/10	<211	< 166
7/29/10	<221	< 178
8/5/2010	<228	< 183
8/10/10	<223	< 185
8/17/10	not posted	321
8/25/10	<206	< 193
8/31/10	NS	NS
9/8/10	NS	NS
9/15/10	NS	NS
9/22/10	NS	NS
9/29/10	NS	NS
10/6/10	NS	NS
10/12/10	<211	<183
10/20/10	NS	NS
10/27/10	NS	NS
11/3/10	NS	NS
11/10/10	NS	NS
11/17/10	NS	NS
11/23/10	NS	NS
12/15/10	NS	NS
1/11/11	<254	<161
2/15/11	NS	NS
3/15/11	NS	NS
4/13/11	NS	<184

W-68I — Quarterly

DATE	NJDEP	Teledyne Tritium (pCi/L)
7/21/10	<214	< 168
7/29/10	<218	< 179
8/5/2010	<227	< 177
8/10/10	<224	< 184
8/17/10	not posted	< 182
8/25/10	<207	< 162
8/31/10	NS	NS
9/8/10	NS	NS
9/15/10	NS	NS
9/22/10	NS	NS
9/29/10	NS	NS
10/6/10	NS	NS
10/12/10	<209	<184
10/20/10	NS	NS
10/27/10	NS	NS
11/3/10	NS	NS
11/10/10	NS	NS
11/17/10	NS	NS
11/23/10	NS	NS
12/15/10	NS	NS
1/11/11	<253	<159
2/15/11	NS	NS
3/15/11	NS	NS
4/13/11	NS	<186

W-69I — Quarterly

DATE	NJDEP	Teledyne Tritium (pCi/L)
7/21/10	<210	< 167
7/28/10	<216	< 176
8/4/2010	<226	< 181
8/10/10	<226	< 151
8/17/10	not posted	< 181
8/25/10	<206	< 165
8/31/10	NS	NS
9/8/10	NS	NS
9/15/10	NS	NS
9/22/10	NS	NS
9/29/10	NS	NS
10/6/10	NS	NS
10/12/10	<145	<181
10/20/10	NS	NS
10/27/10	NS	NS
11/3/10	NS	NS
11/10/10	NS	NS
11/17/10	NS	NS
11/23/10	NS	NS
12/15/10	NS	NS
1/11/11	<230	<160
2/15/11	NS	NS
3/15/11	NS	NS
4/13/11	NS	<186

W-70I — Quarterly

DATE	NJDEP	Teledyne Tritium (pCi/L)
7/21/10	<211	< 166
7/28/10	<217	< 176
8/4/2010	<226	< 183
8/10/10	<228	< 149
8/17/10	not posted	< 194
8/25/10	<212	< 196
8/31/10	NS	NS
9/8/10	NS	NS
9/15/10	NS	NS
9/22/10	NS	NS
9/29/10	NS	NS
10/6/10	NS	NS
10/12/10	<142	<181
10/20/10	NS	NS
10/27/10	NS	NS
11/3/10	NS	NS
11/10/10	NS	NS
11/17/10	NS	NS
11/23/10	NS	NS
12/15/10	NS	NS
1/11/11	<233	<159
2/15/11	NS	NS
3/15/11	NS	NS
4/13/11	NS	<191